

Сауран ауданы  
Актіні толтыру орны

26.02.2023 ж.  
Уақыты 18:13

1. Мемлекеттік органның атауы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сауран ауданының төтенше жағдайлар бөлімі
2. Бақылау және қадағалау жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 13.02.2023 ж. № 2
3. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы  
КУАНЫШБАЕВ МУХТАР УТЕПБЕРГЕНОВИЧ - бөлім бастығы  
ҚАСЫМ НҰРТАС МҰРАТҰЛЫ - инженер
4. Бақыланатын субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 000640003570, Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Майдантал" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

**Бақыланатын объектінің атауы / объектіні мекен-жайы:**

Сауран ауданы білім беру бөлінің "Майдантал жалпы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ынталы, Д.Қонаев (көшесі), 42.

5. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізудің датасы, орыны мен кезеңі 15.02.2023 - 28.02.2023
6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Сауран ауданы білім беру бөлінің "Майдантал жалпы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Жұмыскерлер өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткені бойынша құжаттарын көрсетілсін.; жоюдың мерзімі: 28.04.2023

2	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы ✓	Өрескел	Мектептің 3-қабатында өрт сигнализациясы қондырғылары жарамды жағдайға келтірілсін.; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
3	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы ✓	Өрескел	Баспалдақ астындағы жанғыш материалдар алынып тасталсын.; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
4	П. 38 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Құрылыс конструкцияларының, әрлеу жылу оқшаулағыш материалдарының, ауа өткізгіштердің, металл тіректері мен эстакадалардың, ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеуі мен жабындарының болуы және оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді жасаумен жүзеге асырылсын; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
5	П. 54 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Сыртқы өрт сөндіру сатылары жарамды күйде ұстау мақсатында пайдалану сынауынан өткізілсін; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
6	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы ✓	Өрескел	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері талапқа сай орнатылсын.; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
7	П. 77 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы ✓	Өрескел	Асхана және кіші қызметкерлер бөлмелерінде жылыту пештерін, электрошәйнектер қолдануға жол берілмесін.; жоюдың мерзімі: 28.04.2023
8	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы ✓	Өрескел	Алғашқы әскери дайындық бөлмесінде электр қондырғысының құрылғысы жанбайтын негізге монтаждалсын (мрамор, текстолит, гетинакс).; жоюдың мерзімі: 28.04.2023

